

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» декабря 2023 г., 22230061000208819974

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

край Алтайский, г Рубцовск, ул Комсомольская, Дом 185, тел. 83855742721, e-mail: 4fond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита  
(лист профилактической беседы)**

от « 20 » декабря 2023 г. № 2312/008-22/450/ПВЛПБ

**1. Вид надзора:**

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**2. Контролируемое лицо:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24  
"СОЛНЫШКО", адрес юридического лица: 658206, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РУБЦОВСК, ПУТЕВАЯ УЛИЦА, 15, -, -

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

**3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):**

край Алтайский, г Рубцовск, ул Путевая, Дом 15

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

**4. Обязательность профилактического визита:**

Да

(да / нет)

**5. Форма проведения профилактического визита:**

По месту осуществления деятельности

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференция)

**6. Информация, доведенная до контролируемого лица:**

1. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационному освещению в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
2. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с участием 50 и более человек (мероприятия с массовым пребыванием людей) в соответствии с пунктами 21, 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
3. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям и выходам в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
4. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к эксплуатации электрического оборудования в соответствии с требованиями статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
5. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения в соответствии с требованиями Раздела 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
6. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам пожарной сигнализации в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

7. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, предъявляемые к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8. Доведены требования по содержанию источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в готовности к применению в соответствии с пунктами 48, 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

9. Доведена необходимость надлежащего содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, источникам наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с пунктом 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

10. Объект надзора – здание детского сада, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Рубиовск, ул. Путевая, 15, отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий: – значительный риск (1 раз в 3 года). Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются: 1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений; 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества); 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет; 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска; 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта; 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

Инспектор ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю (государственный инспектор  
города Рубиовска, Рубиовского, Угловского, Волчихинского,  
Егорьевского, Поспелихинского, Новичихинского районов по  
пожарному надзору ) Ищенко Дмитрий Юрьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6416A463287792330C1D9344A02699487  
Идентификатор: Ищенко Дмитрий Юрьевич  
Действителен с 13.08.2023 по 07.11.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводящего профилактический визит)

подпись

Получена: заявку Ищенко Д.Ю. Ищенко  
26.12.2023